

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергоснабжением

Приложение к акту проверки от 26.05.2017

№ 17-18-0034/А-ТСЭ-226

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», ИНН 2222020570, 656902, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 9

(Организационная правовая форма, наименование, место нахождения юридического лица, ИНН (для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, ИНН, место регистрации))

ПРЕДПИСАНИЕ № 17-18-0034/П-ТСЭ-226

об устранении выявленных нарушений

«26» мая 2017 г.

г. Барнаул

(место выдачи)

Нами:

Семеновым Василием Викторовичем, государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;

Иванцов Владимир Николаевич – старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)

по результатам плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)


деятельности: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова».

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 02-17-06/410 от 13.04.2017, в период с 02.05.2017 по 26.05.2017, по адресу: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесной ул. Санаторная, 9 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной



службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство	п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, рег. № 4145, далее – ПТЭЭП	29.09.2017
2.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3 ПТЭЭП	29.09.2017
3.	Протоколы профилактических испытаний не соответствуют однолинейным схемам.	п. 1.8.3, ПТЭЭП	29.09.2017
4.	В паспорте на заземляющее устройство отсутствуют протоколы измерения параметров заземляющего устройства.	п. 2.7.15, ПТЭЭП	29.09.2017
5.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 8.1, ПОТЭЭ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н	29.09.2017
6.	Электроустановки не в полном объеме укомплектованы средствами защиты	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п.1.4. ПОТЭЭ Табл. №8 ИПИСЗ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003г №261	29.09.2017
7.	Имеющиеся средства защиты не подвергаются периодическим испытаниям	п. 1.2.2 ПТЭЭП	29.09.2017

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Предписание от 26.05.2017 № 17-18-0034/П-ТСЭ-226 составлено на 3 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор Алтайского отдела
по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей
и энергоснабжением Семенов В.В.



Старший государственный инспектор Иванцов В.Н.

(должность, Ф И О, подпись, дата)

Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Акопян Сергей Дживанширович
КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной
летней подготовкой» имени Героя Советского Союза К.Г. Павлукова»
(Приказ №101л от 22.04.2016г.)

(должность, Ф И О, подпись, дата, полномочия)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания: